



**ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ


**ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ  
GAS DETECTORS**

**ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL**

EN 50270 2006 (CEI)  
EN 60335-1 1994  
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας  
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Semiconductor  
Τροφοδοσία: 230VAC 50 Hz +/-10%  
Κατανάλωση Ρεύματος: 2VA  
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού: 10% L.E.L  
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP42  
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C/+40°C



**Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V / 12V ή Normally Close 230V**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.15.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.15.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

**ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL**

EN 50270 2006 (CEI)  
EN 60335-1 1994  
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας  
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Καταλυτική  
Τροφοδοσία: 230VAC 50 Hz +/-10%  
Κατανάλωση Ρεύματος: 2VA  
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού: 10% L.E.L  
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP42  
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C/+40°C



**Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

**ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ / PORTABLE GAS DETECTORS**



EN 50082-1 1992 (CEI 110-8)  
EN 50081-1 1992 (CEI 110-7)  
EN 60335-1 1989 (CEI 61-50)

LCD Οθόνη: 4<sup>ων</sup> Ψηφίων  
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Καταλυτική  
Τροφοδοσία: 6 x 1,5V AAA  
Αυτονομία: 4h Συνεχής Λειτουργίας  
Κατάσταση Αναμονής: 1...30min  
Όριο Ανίχνευσης Φυσικού Αερίου: 0...10.000ppm  
Όριο Ανίχνευσης LPG: 0...1.800ppm  
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP20  
Διαστάσεις: 151x72x37mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.07.01	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG	

**ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / MANUAL RESET BUTTONS**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.16.04.03	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΩΒΑΝΑΣ NORMALLY OPEN	
65.16.04.04	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΩΒΑΝΑΣ NORMALLY CLOSE	